



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/288555/2022/OVH
SPIS. ZNAČKA: OVH/15817/2020/MAL
VYŘIZUJE: Ing. Jakub Maleček – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 158
E-MAIL: malecek@benesov-city.cz
DATUM: 20.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**o stanovení ochranného pásma vodního zdroje – vrtané studny
na pozemku 625/10 v k. ú. Přestavlky u Čerčan**

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona a ustanovením § 171-174 správního řádu, na základě žádosti obce Přestavlky u Čerčan (zastoupené starostou obce Janem Mikulandou), IČO 002 32 564, se sídlem Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan (dále též „žadatel“), z 31.03.2022

stanovuje ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, a to **vrtané studny na pozemku 625/10 v k. ú. Přestavlky u Čerčan** (dále jen „vodní zdroj“), **takto:**

Účel vodního zdroje: zásobování obyvatel obce pitnou vodou

Dotčené pozemky: pozemky parc. č. 625/10 (výměra 1 862 m²; druh pozemku lesní pozemek) a 625/25 (výměra 205 m²; druh pozemku trvalý travní porost) v k. ú. Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky u Čerčan, kraj Středočeský

Souřadnice umístění vodního zdroje (S-JTSK): Y: 722402.85 X: 1071342.17

Hydrogeologický rajon: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy

Vodní útvar podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část

Popis ochranného pásma: Ochranné pásmo I. stupně bude vymezeno jako souvislé území v bezprostředním okolí vodního zdroje, které je v současné době již oploceno. Oplocená plocha je čtvercová o rozměrech 10 x 10 m, výměry 100 m².

Na základě ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, se **k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje stanoví následující podmínky:**

1. Prostor vymezeného ochranného pásma I. stupně bude opatřen výstražnými tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“. Tabule budou umístěny po obvodu pásma.

2. Vstup je povolen pouze osobám provozovatele, provádějícím zde kontrolu, údržbu a opravu vodohospodářských zařízení, dále pak osobám pověřeným vlastníkem pozemků k údržbě plochy a kontrolním vodohospodářským a hygienickým orgánům.
3. Na celé ploše ochranného pásma je zakázáno porušovat půdní kryt, provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby nesouvisející s provozem vodního díla nebo údržbou pásma.
4. Na celé ploše ochranného pásma je zakázána manipulace a skladování látek škodlivým vodám, včetně likvidace odpadních vod vypouštěním do vod podzemních.
5. V celé ploše ochranného pásma, s výjimkou stavebních objektů a případně přístupové komunikace, bude udržován trvalý travní porost sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2x ročně. Náletové dřeviny budou průběžně odstraňovány.
6. Aplikace hnojiv a látek na ochranu travního porostu, pokud je nutná pro zabránění jeho degenerace, je možná pouze za podmínek stanovených samostatným hydrogeologickým posudkem.
7. Na ploše ochranného pásma je zakázáno lesnické hospodaření.

Odůvodnění

Žadatel podal 31.03.2022 u vodoprávního úřadu žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně výše uvedeného vodního zdroje.

K žádosti bylo doloženo:

- Dokumentace ke stanovení ochranného pásma z února 2022, kterou zpracoval Ing. Mgr. Pavel Dvořák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009384, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 471 16 901, se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5.
- Závazné stanovisko z 16.03.2022 (č. j. MUBN/117641/2022/OOPLH), které vydal Odbor životního prostředí MěÚ Benešov – státní správa lesů.
- Stanovisko z 22.02.2022 (zn. PVL-14029/2022/240-Gá), které vydal správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IČO 708 89 953, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
- Geodetické zaměření z října 2021 (zak. č. 299/2021), které zpracoval Ing. Martin Vacek – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr č. 2650/2013, Geodetická pohotovost, s.r.o., IČO 075 96 201, se sídlem Ke Golfu 2948/2, 155 00 Praha 5.

Stavba vodního zdroje byla povolena vodoprávním úřadem, rozhodnutím z 12.06.2020 (č. j. MUBN/85757/2020/OVH; právní moc 03.07.2020), a současně bylo uděleno povolení k nakládání s vodami, a to k odběru podzemních vod.

Vrt vodního zdroje byl proveden prům. 305 mm ve svrchní části, dále prům. 254 mm do konečné hloubky 45 m, vystrojen z trub PVC 160 mm, určených pro styk s pitnou vodou. Úprava zhlaví vrtu byla provedena v souladu s ČSN 75 5115, tj. osazením manipulační prefabrikované železobeton. šachty DN 1500 (výšky 2 m) na beton. desku. Kolem zhlaví bylo provedeno jílové těsnění.

Vodoprávní úřad zveřejnil 28.04.2022 návrh opatření z 27.04.2022 (č. j. MUBN/186626/2022/OVH) veřejnou vyhláškou, ve kterém vyzval dotčené osoby k podání připomínek a námitek ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné návrhy, námítky ani připomínky.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a její zdůvodnění jako dostatečný podklad opatření obecné povahy a dospěl k závěru, že nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů. Vzhledem k tomu bylo žádosti vyhověno tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto opatření a podmínkami byla zajištěna ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů.

Kopie výše citovaného geodetického zaměření z října 2021 (zak. č. 299/2021), které zpracoval Ing. Martin Vacek, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Jakub Maleček v. r. otisk úředního razítka
odborný referent

Tato vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce OÚ Přestavlky u Čerčan a též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí zašle OÚ neprodleně na Odbor životního prostředí po uplynutí této lhůty.

Vyvěšeno

.....

Sejmuto

.....

Razítko a podpis OÚ

.....

Rozdělovník

Dotčené obce – k vyvěšení na úřední desce

- Obec Přestavlky u Čerčan, IDDS: rsgakc6

Dotčené orgány

- MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – státní správa lesů, zde

Na vědomí

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Přílohy

1x kopie geodetického zaměření z října 2021 (zak. č. 299/2021)